

पत्रांक1886..... / I.D-39-F.O-2023

निदेशक-सह- राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक25-01-2024.....

सेवा में,

S.B.P.Vidya-Vihar,
Bounsi,Banka

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि S.B.P. Vidya-Vihar, Bounsi, Banka का अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, बाँका द्वारा दिनांक 27.11.2023 को अग्नि अंकेक्षण किया गया है । पुनः दिनांक 28.12.2023 को जाँच कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित है । राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये अग्निशमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण पर्याप्त प्रतीत होते हैं ।

अतः उक्त संस्थान का पुनः दिनांक 28.11.2024 को अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें ।

निदेशक - सह - राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक1886..... / पटना, दिनांक25-01-2024...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी - सह - निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि:- 01. जिला समादेष्टा - सह - जिला अग्निशमन पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

02. अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

निदेशक - सह - राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।